

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10 «ИВУШКА»**
 357635, г.Ессентуки, ул.60 лет Октября 20
 Тел/факс (87934) 22406. E-mail: gal-voloshenko@yandex.ru
 ОКПО 51974809, ОГРН 1022601224986,
 ИНН / КПП 2626026111/262601001

ОТЧЁТ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
 детского сада комбинированного вида №10 «Ивушка» г. Ессентуки
 об исполнении предписания об устранении нарушений

На основании распоряжения № 260 от 24.06.2016 года, выданного начальником отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК подполковником внутренней службы В.И. Вороненко, в нашем учреждении 11.07.2016 г. была проведена плановая проверка соблюдения правил ППР. На основании Акта проверки органом го государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю в г. Ессентуки, дознавателем ОНД по г. Ессентуки УНД и ПР ГУ МЧС России по СК № 260 от 11.07.2016 года в нашем дошкольном учреждении выявлены нарушения.

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (акт проверки от 02.12.2015года)	Принятые меры, проведенные мероприятия и действия по устранению выявленных нарушений
1	Установить задвижку с электрическим приводом на магистральной водопроводной сети в водомерном узле (нарушение п. 11.7* СНИП 2.04.01-85*, ч.1, ст. 151 ФЗ № 123)	Было отправлено письмо в ВДПО города Ессентуки для составления сметы на данный вид работ. Наше учреждение поставлено в очередь. Было отправлено письмо № 148 от 27.07.2016 г. в Управление образования на дополнительное финансирование размере 89543 тысячи рублей на противопожарные мероприятия, согласно смете. Задвижка будет установлена в порядке очередности.

Заведующий МБДОУ
 детский сад №10 «Ивушка»



Волошенко Г.В.